

著しい環境側面(重点管理項目)登録表

(平成22年度)

登録日: 平成22年2月16日

環境管理責任者



No.	著しい環境側面 (重点管理項目)	該当する 活動推進組織	環境に悪い影響							法規制不適合	苦情申立	活動推進員判断	
			地球温暖化	資源枯渇	大気汚染・悪臭	アスベスト	水質汚濁	土壌汚染	騒音・振動				廃棄物
1	煙【庁舎火災】	総務部総務課	○		○								○
2	軽油【軽油受入時漏れ、損壊】	総務部総務課					○	○					○
3	A重油【重油受入時漏れ、損壊】	総務部総務課					○	○					○
4	アスベスト【第2庁舎煙突】	総務部総務課			○	○							○
5	煙【庁舎火災】	環境保全課	○		○								○
6	煙【建物火災】	施設管理課	○		○								○
7	煙【ごみピット火災】	施設管理課	○		○								○
8	灯油【灯油受入時漏れ】	施設管理課					○	○					○
9	A重油【重油受入時漏れ、損壊】	糸井清掃センター					○	○					○
10	煙【建物火災】	糸井清掃センター	○		○								○
11	煙【ごみピット火災時】	糸井清掃センター	○		○								○
12	A重油【重油受入時漏れ】	西町下水処理センター					○	○					○
13	煙【建物火災】	西町下水処理センター	○		○								○
14	アスベスト【管理棟煙突】	西町下水処理センター			○	○							○
15	A重油【重油受入時漏れ】	高砂下水処理センター					○	○					○
16	煙【建物火災】	高砂下水処理センター	○		○								○
17	煙【建物火災】	勇払下水処理センター	○		○								○
18	灯油【灯油受入時漏れ】	勇払下水処理センター					○	○					○
19	煙【建物火災】	高丘浄水場	○		○								○
20	A重油【重油受入時漏れ】	高丘浄水場					○	○					○
21	煙【建物火災】	錦多峰浄水場	○		○								○
22	A重油【重油受入時漏れ】	錦多峰浄水場					○	○					○