

市有施設のアスベスト含有断熱材使用煙突の状況

平成30年3月31日現在

42施設ありましたアスベスト含有断熱材使用煙突は、すべての施設において対策済みです。

対策内容	施設数	備考
除去改修	26施設	
解体	2施設	
囲い込み（使用停止）	3施設	交通安全センター、サンガーデン、豊川小学校
分析の結果、含有無し	11施設	
計	42施設	

※ 交通安全センター、サンガーデン、豊川小学校については、毎年、囲い込みの状況について点検を行っています。

※ 囲い込みとは、煙突の排出口や点検口等の開口部を鉄板等で密封し、アスベストが外に排出されない対策を行うものです。