

対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全チェックリスト

年 月 日

点検実施者  
氏名

下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。

記

点 検 内 容		チェック欄
1	コンロ・グリドル・ストーブなどを使用中に火災が発生したが、消火器がない、又はどこに消火器が いてあるのかわからず、迅速な初期消火ができず、露店等が全焼し、来場者が死傷するかもしれない。	
	使用期限の経過していない消火器を準備する。	<input type="checkbox"/>
	準備した消火器がどこにおいてあるのか、露店等の関係者全員で確認する。	<input type="checkbox"/>
	露店等の関係者全員で、消火器の使用方法を確認する。	<input type="checkbox"/>
2	ガスボンベのゴムホースの締め付け不足やホースのひび割れがあり、そこからガスが漏れ出し、引火 又は爆発するかもしれない。	
	ホースの長さは概ね2m以内とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける。	<input type="checkbox"/>
	使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する。	<input type="checkbox"/>
3	業務中にボンベにぶつかる、又は強風や地震によりボンベが転倒し、来場者がけがをしたり、ガスが 漏れ出すことにより引火又は爆発するかもしれない。	
	ボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置し、転倒しないよう鎖等で 固定すること。	<input type="checkbox"/>
	防風板は不燃材料のものを使用し、接続部分はガムテープではなく、不燃のアルミ テープ等を使用する。	<input type="checkbox"/>
4	調理中に火のついた物や炭火がコンロや火鉢の下に落ちる、又は炭の残り火が他の物に引火して、 火災が発生するかもしれない。	
	コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く。	<input type="checkbox"/>
5	たばこの吸い殻を他のごみと同じゴミ箱に処分する、又は溜まった灰皿に消したつもりの吸い殻を入 れたことにより、火災が発生するかもしれない。	
	灰皿には水を入れ、吸い殻は他のごみと分別し、ふたの付いた不燃の容器に入れる。	<input type="checkbox"/>
6	業務中に、整理整頓されていないところやごみ集積場所に放火されるかもしれない。	
	露店等の周囲は、整理整頓しておく。	<input type="checkbox"/>
7	ごみは、指定された時間に指定された場所へ出し、放火をされないようにする。	<input type="checkbox"/>
	火災発生時、頭の中が真っ白になり、初期消火や119番通報、適切な来場者の避難誘導ができない かもしれない。	
	火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・催しの主催者等)を確認する。	<input type="checkbox"/>
	火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する。	<input type="checkbox"/>