

## 耐震診断結果公表

### ■ 体育館（一般公共の用に供されるもの）

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果(目標値)※1	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	総合体育館	苫小牧市末広町3丁目2番16号	体育館					
	体育館部 RC造部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.56 ( 1.0 ) Ctu・Sd = 0.43 ( 0.34 )	建替え	未定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.25
	体育館部 S造部分			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is = 0.82 ( 0.54 ) q = 1.54 ( 1.25 )	建替え	未定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.25
	低層部 RC造部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 2.01 ( 1.0 ) Ctu・Sd = 0.49 ( 0.34 )	建替え	未定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.25

### ■ 集会場、公会堂

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果(目標値)※1	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	市民会館	苫小牧市旭町3丁目2番2号	集会場					
	大ホール棟 RC造一部SRC・S造			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.26 ( 1.0 ) Ctu・Sd = 0.18 ( 0.34 )	建替え	令和6年度までに用途廃止予定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.25
	小ホール棟 RC造部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.52 ( 1.0 ) Ctu・Sd = 0.38 ( 0.34 )	建替え	令和6年度までに用途廃止予定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.25