



火災予防ニュース

第 1 2 号 令和元年 7 月 1 6 日 苫小牧市消防本部予防室発行

ご注意ください！

エアゾール式簡易消火具（消火スプレー）の不具合について、7 月 5 日付
総務省消防庁より注意喚起の通知がありましたので、お知らせします。

1 不具合の発生事象 ～ 保管中に液剤が漏出してしまう

2 想定されるリスク

- (1) 火災の際に主機能を満たすことができない可能性がある。
- (2) 保管していた周囲が液剤で汚れる場合がある。
- (3) 液剤に毒性はないが、ビニール袋を利用するなどし、直接肌に触れない。
- (4) 当該製品において、容器が破裂する恐れはない。



詳細については、添付の書類をご確認ください。

夏場の火の取扱いに注意して下さい！



苫小牧市においても、7 月に入り夏を感じられる日が増えてきました。家庭においては、屋外でのバーベキューや花火など火を使う機会が増えてきたと思います。

火の取り扱いに不慣れな子供が接する機会も増えるため、十分な注意が必要です！

また、夏場は開放的な気分につられ“放火”が発生する可能性も高まります。日頃から家の周囲には、不要な物品を置かないなど、放火対策も忘れずに心がけましょう！

住宅用火災警報器は正常に作動していますか？

- 住宅用火災警報器は設置から 10 年が使用期限の目安になります。
- 定期的に作動確認を行い異常の有無を確認してください。
- 電池切れや故障の場合はすぐに新品に交換してください。

