

令和7年度

苫小牧市柏原理立処分場(一般廃棄物 第1~4ブロック) 維持管理状況

埋立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	(トン)	-											

定期点検に関する事項

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)		○											
遮水工		○											
集水槽		○											
浸出水処理設備		○											
電気設備		○											
機械設備		○											

水質測定結果

放流水	採取日	4月18日											
	測定日	5月9日											
	pH	7.6											
	BOD(mg/L)	2.8											
	COD(mg/L)	7.8											
上流地下水	電気伝導率	18											
	下流地下水	電気伝導率	36										
異常時	異常を発見した日	-											
	措置を講じた日	-											
	措置内容												

放流水	採取日	-											
	測定日	-											
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	-											

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量