

令和6年度
苫小牧市第1沼ノ端埋立処分場 維持管理状況

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	(トン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱水汚泥	(トン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定期点検に関する事項

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水槽		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電気設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機械設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

水質測定結果

放流水	採取日	4月17日	5月10日	6月3日	7月5日	8月2日	9月6日	10月7日	11月20日	12月2日	1月10日	2月7日	3月4日
	測定日	4月24日	5月21日	6月24日	7月23日	8月21日	9月24日	10月21日	12月5日	12月16日	1月24日	2月21日	3月18日
	pH	7.3	6.9	7.0	7.3	7.5	6.7	6.7	6.8	7.3	6.8	7.2	7.0
	BOD(mg/L)	16.0	7.0	14.0	5.0	7.0	8.3	8.6	16.0	28.0	44.0	26.0	17.0
	COD(mg/L)	14.0	13.0	12.0	9.3	10.0	9.7	12.0	13.0	17.0	22.0	21.0	18.0
	SS(mg/L)	4.0	8.0	16.0	30.0	21.0	24.0	14.0	12.0	14.0	10.0	18.0	6.0
	窒素含有量(mg/L)	15.0	9.4	9.9	7.8	7.5	7.6	7.1	7.7	9.9	17.0	17.0	12.0
上流地下水	塩化物イオン	7.5	10.0	10.0	9.2	7.4	12.0	7.4	8.0	7.7	7.5	8.0	11.0
下流地下水	塩化物イオン	5.0	4.2	4.0	4.1	4.9	7.4	4.6	4.1	4.8	5.4	5.4	5.1
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容												

放流水	採取日	9月6日
	測定日	10月10日
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.0002

地下水	採取日	9月6日
	測定日	10月10日
	上流 ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.058

地下水	採取日	9月6日
	測定日	10月10日
	下流 ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.058

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量