

令和5年度
苫小牧市第1沼ノ端埋立処分場 維持管理状況

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	(トン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脱水汚泥	(トン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定期点検に関する事項

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)		○											
遮水工		○											
集水槽		○											
調整池		○											
浸出水処理設備		○											
電気設備		○											
機械設備		○											

水質測定結果

放流水	採取日	4月18日											
	測定日	5月8日											
	pH	7.3											
	BOD(mg/L)	13.0											
	COD(mg/L)	13.0											
	SS(mg/L)	7.0											
	窒素含有量(mg/L)	9.1											
上流地下水	塩化物イオン	11.0											
下流地下水	塩化物イオン	4.5											
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容												

放流水	採取日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	測定日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量