

令和6年度
苫小牧市柏原埋立処分場（一般廃棄物 第5ブロック） 維持管理状況

埋立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	(トン)	173.91	293.78	328.97	259.96	131.93	145.32	155.45	189.10	225.56	99.60	127.41	

定期点検に関する事項

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤(擁壁)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
集水槽		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
調整槽		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
浸出水処理設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電気設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
機械設備		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

水質測定結果

放流水	採取日	4月17日	5月10日	6月3日	7月5日	8月2日	9月6日	10月7日	11月20日	12月2日	1月10日	2月7日	
	測定日	4月24日	5月21日	6月24日	7月23日	8月21日	9月24日	10月21日	12月5日	12月16日	1月24日	2月21日	
	pH	7.5	-	7.5	-	7.4	-	7.2	-	7.2	-	7.5	
	BOD(mg/L)	2.3	-	1.2	-	2.4	-	2.9	-	2.7	-	<1.0	
	COD(mg/L)	14	-	14	-	18	-	6.1	-	8.4	-	9.6	
	SS(mg/L)	8	-	3	-	5	-	17	-	3	-	4	
上流地下水	電気伝導率	15	16	17	17	10	9.9	10	13	13	16	18	
下流地下水	電気伝導率	32	38	36	32	21	3.5	7.3	5.4	10	27	36	
異常時	異常を発見した日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容												

放流水	採取日	-	-	-	-	8月23日	-	-	-	-	-	-	-
	測定日	-	-	-	-	9月24日	-	-	-	-	-	-	-
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	-	-	-	-	0.00057	-	-	-	-	-	-	-

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量
11月6日	114,715m³	72,613m³	42,102m³