

令和7年度  
苫小牧市沼ノ端クリーンセンター 維持管理状況

処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

|      |      | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 可燃ごみ | (トン) | 4,034.57 | 4,733.23 | 3,105.44 | 4,580.60 | 4,382.19 | 3,136.41 |     |     |     |    |    |    |

※破砕施設で処理した可燃ごみを含む。

各燃焼ガスの温度及び一酸化炭素濃度

|                                 |     | 測定炉 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 炉内燃焼ガス温度(℃)<br>(800℃以上)         | 1号炉 |     | 937 | 962 | 966 | 964 | 943 | 954 |     |     |     |    |    |    |
|                                 | 2号炉 |     | 959 | 957 | -   | 957 | 952 | -   |     |     |     |    |    |    |
| 集じん器入口ガス温度(℃)<br>(200℃以下)       | 1号炉 |     | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |     |     |     |    |    |    |
|                                 | 2号炉 |     | 160 | 161 | -   | 160 | 160 | -   |     |     |     |    |    |    |
| 煙突ガスの一酸化炭素濃度(ppm)<br>(100ppm以下) | 1号炉 |     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |     |     |     |    |    |    |
|                                 | 2号炉 |     | 0.0 | 0.0 | -   | 0.0 | 0.0 | -   |     |     |     |    |    |    |

※連続測定 of の平均値となります。

排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

| 実施年月日           | 実施場所              |
|-----------------|-------------------|
| 自動パルスエアーにより随時実施 | 1・2号集じん器(バグフィルター) |

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度等

|         | 基準値         | 1号炉    |  | 2号炉    |  |
|---------|-------------|--------|--|--------|--|
| 採取月日    |             | 5月22日  |  | 7月17日  |  |
| 測定月日    |             | 6月26日  |  | 8月25日  |  |
| ダイオキシン類 | 1ng-TEQ/Nm3 | 0.0014 |  | 0.0016 |  |

|                |                 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取月日           | 基準値             | 5月26日 | 6月24日 | 8月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定月日           |                 | 6月11日 | 7月8日  | 9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定場所 (1号炉・2号炉) |                 | 2号炉   | 1号炉   | 2号炉   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫黄酸化物          | 1,000～2,000 ppm | 18    | 11    | 8.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばいじん           | 0.08g/m3N       | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化水素           | 430ppm          | 10    | 16    | 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素酸化物          | 250ppm          | 110   | 69    | 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※硫黄酸化物の基準値に関しては、煙突高さ・排出ガス量・排出速度などで変化する為一定の数値では無い