令和8年度

苫小牧市柏原埋立処分場（一般廃棄物　第1～4ブロック）　維持管理状況

埋立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ	（トン）	－	－	－	－	－	－	－					

定期点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤（擁壁）	○	○	○	○	○	○	○					
遮水工	○	○	○	○	○	○	○					
集水槽	○	○	○	○	○	○	○					
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○					
電気設備	○	○	○	○	○	○	○					
機械設備	○	○	○	○	○	○	○					

水質測定結果

		4月15日	5月7日	6月2日	7月7日	8月5日	9月10日	10月9日					
放流水	採取日												
	測定日	4月27日	5月22日	6月16日	7月22日	8月25日	9月18日	10月23日					
	pH	7.6	－	7.5	－	7.7	－	7.2					
	BOD(mg/L)	＜1.0	－	3.7	－	2.6	－	8.4					
	COD(mg/L)	7.7	－	7.4	－	10	－	13					
	SS(mg/L)	20	－	13	－	16	－	3					
上流地下水	電気伝導率	13	12	17	11	10	9.8	10					
下流地下水	電気伝導率	31	27	33	26	22	23	24					
異常時	異常を発見した日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置を講じた日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置内容												

放流水	採取日	7月13日
	測定日	8月14日
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.0010

地下水	採取日	7月13日
	測定日	8月14日
上流	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.067

地下水	採取日	7月13日
	測定日	8月14日
下流	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.078

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量