令和8年度

苫小牧市第1沼ノ端埋立処分場　維持管理状況

埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの数量

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	（トン）	－	－	－	－	－	－	－					
脱水汚泥	（トン）	－	－	－	－	－	－	－					

定期点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堰堤（擁壁）	○	○	○	○	○	○	○					
遮水工	○	○	○	○	○	○	○					
集水槽	○	○	○	○	○	○	○					
調整池	○	○	○	○	○	○	○					
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○					
電気設備	○	○	○	○	○	○	○					
機械設備	○	○	○	○	○	○	○					

水質測定結果

		4月15日	5月7日	6月2日	7月7日	8月5日	9月1日	10月7日					
	採取日												
	測定日	4月27日	5月22日	6月17日	7月22日	8月25日	9月15日	10月21日					
放流水	pH	7.3	7.0	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0					
	BOD(mg/L)	19.0	16.0	6.3	5.7	8.1	7.9	5.8					
	COD(mg/L)	14.0	12.0	9.2	8.4	9.6	9.4	14.0					
	SS(mg/L)	15.0	20.0	24.0	24.0	21.0	18.0	32.0					
	窒素含有量(mg/L)	10.0	17.0	6.1	11.0	8.8	5.1	7.7					
上流地下水	塩化物イオン	8.4	8.3	10.0	8.4	6.4	11.0	8.3					
下流地下水	塩化物イオン	5.2	4.7	4.6	4.4	4.4	5.0	5.3					
異常時	異常を発見した日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置を講じた日	－	－	－	－	－	－	－					
	措置内容												

放流水	採取日	9月1日
	測定日	10月15日
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.000060

地下水	採取日	9月1日
	測定日	10月15日
上流	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.064

地下水	採取日	9月1日
	測定日	10月15日
下流	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(pg-TEQ/L)	0.065

残余の埋立容量に関する測定

測定年月日	埋立容量	埋立済み容量	残余容量