令和8年9月

水質月報

（1）　水源水質試験結果

（2）　浄水場水質試験結果

（3）　給水栓水質試験結果

苫 小 牧 市 上 下 水 道 部

錦 多 峰 浄 水 場 水 質 検 査 係

（１）　水源水質試験結果

令和８年９月　　水源水質試験結果

基準項目

項目		単位	基準値	高丘系				錦多峰系		
				勇払川	幌内川	高丘地下水	幌内地下水	錦多峰川	錦多峰地下水	アキアジ沼川
1	一般細菌	個/mL	－	150	140	3	0	140	0	79
2	大腸菌	―	－	検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	－
15	１，４－ジオキサン	mg/L	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	－
16	シス-１，２-ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
17	ジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 （PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
22	塩素酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
27	臭素酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
31	ブロモホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.07	0.04	＜ 0.01	＜ 0.01	0.03	＜ 0.01	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	－	4.9	5.6	6.5	6.0	14.4	8.6	－
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	－	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	＜ 0.2	0.4
48	pH値	―	－	7.4	7.2	6.6	6.5	7.6	7.1	7.2
49	味	―	－	－	－	－	－	－	－	－
50	臭気	―	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	－	3	2	＜ 1	＜ 1	1	＜ 1	2
52	濁度	度	－	1.6	0.6	＜ 0.1	＜ 0.1	0.8	＜ 0.1	0.6

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	高丘系				錦多峰系		
				勇払川	幌内川	高丘地下水	幌内地下水	錦多峰川	錦多峰地下水	アキアジ沼川
1	残留塩素	mg/L	0.1	－	－	－	－	－	－	－

令和８年９月　　水源水質試験結果

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	高丘系				錦多峰系		
				勇払川	幌内川	高丘地下水	幌内地下水	錦多峰川	錦多峰地下水	アキアジ沼川
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	－	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	－
8	トルエン	mg/L	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	－	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	＜0.2	0.4
23	臭気強度（TON）	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
25	濁度	度	－	1.6	0.6	＜0.1	＜0.1	0.8	＜0.1	0.6
26	pH値	－	－	7.4	7.2	6.6	6.5	7.6	7.1	7.2
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.07	0.04	＜0.01	＜0.01	0.03	＜0.01	－

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	高丘系				錦多峰系		
				勇払川	幌内川	高丘地下水	幌内地下水	錦多峰川	錦多峰地下水	アキアジ沼川
1	大腸菌	－	－	検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	－	－	0.03	0.04	－	＜0.01	－

その他項目

項目		単位	―	高丘系				錦多峰系		
				勇払川	幌内川	高丘地下水	幌内地下水	錦多峰川	錦多峰地下水	アキアジ沼川
1	気温	℃	－	22.0	22.0	21.0	22.0	21.0	20.0	21.0
2	水温	℃	－	12.4	11.4	13.1	11.8	13.2	10.3	12.0
3	電気伝導率	mS/m	－	9.1	8.0	8.3	8.2	23.0	19.4	12.3
4	アルカリ度	mg/L	－	25.0	19.8	20.0	20.5	55.9	52.8	28.1
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.012	0.015	0.013	0.011	0.008	＜0.001	0.010
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
9	全窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－

（２）　浄水場水質試験結果

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　高丘原水・ろ過水

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果	
				原水	ろ過水
1	一般細菌	個/mL	－	110	2
2	大腸菌	―	－	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	－	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
27	臭素酸	mg/L	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
31	ブロモホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.06	＜ 0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	－	5.6	5.7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	－	＜ 0.000001	－
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	－	＜ 0.000001	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	－	0.5	0.4
48	pH値	―	－	7.1	7.2
49	味	―	－	－	－
50	臭気	―	－	異常なし	異常なし
51	色度	度	－	3	＜ 1
52	濁度	度	－	1.2	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	測定結果	
				原水	ろ過水
1	残留塩素	mg/L	0.1	－	－

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　高丘原水・ろ過水

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果	
				原水	ろ過水
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	－	＜ 0.0004	＜ 0.0004
8	トルエン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	－	－	－
15	農薬類	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	－	－	－
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	－	0.5	0.4
23	臭気強度（TON）	－	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	－	－	－
25	濁度	度	－	1.2	＜ 0.1
26	pH値	－	－	7.1	7.2
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.06	＜ 0.01

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	測定結果	
				原水	ろ過水
1	大腸菌	－	－	検出	不検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	0	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	－	＜ 0.01

その他項目

項目		単位	―	測定結果	
				原水	ろ過水
1	気温	℃	－	21.0	－
2	水温	℃	－	13.3	12.8
3	電気伝導率	mS/m	－	8.9	8.4
4	アルカリ度	mg/L	－	23.6	21.6
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.012	0.010
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	＜ 0.02	＜ 0.02
9	全窒素	mg/L	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　高丘浄水

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果	
				第一配水池	第二配水池
1	一般細菌	個/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン 酸（PFOA）の量の和として0.00005 mg/L以下であること。（暫定）	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	0.002	0.002
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.004	0.004
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下	＜ 0.01	＜ 0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	4.9	5.7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－
46	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.5	0.5
48	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.2	7.2
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし
51	色度	度	5度以下	＜ 1	＜ 1
52	濁度	度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	測定結果	
1	残留塩素	mg/L	遊離残留塩素として0.1 mg/L （結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L）以上	0.5	0.5

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　高丘浄水

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果	
				第一配水池	第二配水池
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	＜ 0.0004	＜ 0.0004
8	トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－
15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、１以下	－	－
16	残留塩素	mg/L	1 mg/L以下	0.5	0.5
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10 mg/L以上100 mg/L以下	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	20 mg/L以下	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.5	0.5
23	臭気強度（TON）	－	3 以下	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	30 mg/L以上200 mg/L以下	－	－
25	濁度	度	１度以下	＜ 0.1	＜ 0.1
26	pH値	－	7.5程度	7.2	7.2
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－1程度以上とし、極力０に近づける	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	1 mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	＜ 0.01	＜ 0.01

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	測定結果	
				第一配水池	第二配水池
1	大腸菌	－	－	不検出	不検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	＜ 0.01	＜ 0.01

その他項目

項目		単位	―	測定結果	
				第一配水池	第二配水池
1	気温	℃	－	－	－
2	水温	℃	－	14.8	14.6
3	電気伝導率	mS/m	－	8.9	8.8
4	アルカリ度	mg/L	－	23.3	22.9
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.007	0.006
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－
9	全窒素	mg/L	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　錦多峰原水・沈殿水

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果	
				原水	沈殿水
1	一般細菌	個/mL	－	120	7
2	大腸菌	―	－	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	－	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 （PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
27	臭素酸	mg/L	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
31	ブロモホルム	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.04	0.15
35	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	－	14.9	19.4
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	－	＜ 0.000001	－
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	－	＜ 0.000001	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	－	0.4	0.4
48	pH値	―	－	7.6	7.3
49	味	―	－	－	－
50	臭気	―	－	異常なし	異常なし
51	色度	度	－	1	＜ 1
52	濁度	度	－	1.0	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	測定結果	
				原水	沈殿水
1	残留塩素	mg/L	0.1	－	－

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　錦多峰原水・沈殿水

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果	
				原水	沈殿水
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	－	＜ 0.0004	＜ 0.0004
8	トルエン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	－	－	－
15	農薬類	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	－	－	－
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	－	0.4	0.4
23	臭気強度（TON）	－	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	－	－	－
25	濁度	度	－	1.0	＜ 0.1
26	pH値	－	－	7.6	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	－	＜ 0.001	＜ 0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.04	0.15

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	測定結果	
				原水	沈殿水
1	大腸菌	－	－	検出	検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	－	＜ 0.01

その他項目

項目		単位	―	測定結果	
				原水	沈殿水
1	気温	℃	－	20.0	－
2	水温	℃	－	14.3	13.0
3	電気伝導率	mS/m	－	22.2	22.8
4	アルカリ度	mg/L	－	55.3	51.3
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.007	0.005
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	＜ 0.02	＜ 0.02
9	全窒素	mg/L	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－

令和８年９月　　浄水場水質試験結果　　錦多峰浄水

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果		
				第１配水池	第２配水池	第３配水池
1	一般細菌	個/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン 酸（PFOA）の量の和として0.00005 mg/L以下であること。（暫定）	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003
27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.005	0.005	0.005
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下	0.06	0.05	0.06
35	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	19.2	19.6	20.0
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－	－
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4
48	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1
52	濁度	度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	測定結果		
1	残留塩素	mg/L	遊離残留塩素として0.1 mg/L （結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L）以上	0.4	0.4	0.5

令和８年９月　　浄水場水質試験結果

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果		
				第１配水池	第２配水池	第３配水池
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
8	トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－
15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、１以下	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	1 mg/L以下	0.4	0.4	0.5
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10 mg/L以上100 mg/L以下	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	20 mg/L以下	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4
23	臭気強度（TON）	－	3 以下	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	30 mg/L以上200 mg/L以下	－	－	－
25	濁度	度	１度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
26	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－1程度以上とし、極力０に近づける	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	1 mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	0.06	0.05	0.06

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	測定結果		
				第１配水池	第２配水池	第３配水池
1	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01

その他項目

項目		単位	―	測定結果		
				第１配水池	第２配水池	第３配水池
1	気温	℃	－	－	－	－
2	水温	℃	－	13.4	13.2	13.2
3	電気伝導率	mS/m	－	23.7	23.5	23.6
4	アルカリ度	mg/L	－	51.3	51.2	51.3
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.003	0.003	0.004
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－
9	全窒素	mg/L	－	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－	－

（３）　給水栓水質試験結果

令和８年９月　　給水栓水質試験結果　毎月試験　　高丘系給水栓

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果			
				植苗ポンプ場	柏原北検水栓	勇払下水処理センター	公設地方卸売市場
1	一般細菌	個/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	1	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005 mg/L以下であること。（暫定）	－	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	0.007	0.008	0.006	0.005
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.014	0.015	0.012	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.004	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
35	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	－	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	6.3	6.2	6.4	6.2
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	－	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	－	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下	－	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5
48	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.1
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
52	濁度	度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	植苗ポンプ場	柏原北検水栓	勇払下水処理センター	公設地方卸売市場
1	残留塩素	mg/L	遊離残留塩素として0.1 mg/L（結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L）以上	0.2	0.2	0.2	0.3

令和８年９月　　給水栓水質試験結果　毎月試験　　高丘系給水栓

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果			
				植苗ポンプ場	柏原北検水栓	勇払下水処理センター	公設地方卸売市場
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
8	トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、１以下	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	1 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10 mg/L以上100 mg/L以下	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	20 mg/L以下	－	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5
23	臭気強度（TON）	－	3 以下	－	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	30 mg/L以上200 mg/L以下	－	－	－	－
25	濁度	度	１度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
26	pH値	－	7.5程度	7.1	7.2	7.1	7.1
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－1程度以上とし、極力０に近づける	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	1 mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	－	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	―	植苗ポンプ場	柏原北検水栓	勇払下水処理センター	公設地方卸売市場
1	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01

その他項目

項目		単位	―	植苗ポンプ場	柏原北検水栓	勇払下水処理センター	公設地方卸売市場
1	気温	℃	－	－	－	－	－
2	水温	℃	－	15.6	18.6	18.5	18.8
3	電気伝導率	mS/m	－	8.7	8.8	8.5	8.2
4	アルカリ度	mg/L	－	22.8	23.2	22.7	23.2
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.007	0.007	0.008	0.008
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－
9	全窒素	mg/L	－	－	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－	－	－

令和８年９月　　給水栓水質試験結果　毎月試験　　錦多峰系給水栓

基準項目

項目		単位	基準値	測定結果			
				別々増圧ポンプ所	覚生橋検水栓	アルテン検水栓	道路管理事務所
1	一般細菌	個/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス－1，2-ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン 酸（PFOA）の量の和として0.00005 mg/L以下であること。 （暫定）	－	－	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	0.003	0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.005	0.005	0.004	0.004
27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.012	0.011	0.007	0.006
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.003	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下	0.05	0.04	0.05	0.05
35	鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1.0 mg/L以下	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	－	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	18.7	19.6	17.8	19.5
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	－	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	－	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	－	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下	－	－	－	－
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4
48	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
52	濁度	度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

衛生上必要な措置

項目		単位	規定値	別々増圧ポンプ所	覚生橋検水栓	アルテン検水栓	道路管理事務所
1	残留塩素	mg/L	残留塩素として0.1 mg/L（結合残留塩素の場合は、0.4 mg/L）	0.2	0.2	0.3	0.4

令和８年９月　　給水栓水質試験結果　毎月試験　　錦多峰系給水栓

水質管理目標設定項目

項目		単位	目標値	測定結果			
				別々増圧ポンプ所	覚生橋検水栓	アルテン検水栓	道路管理事務所
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	－	－	－	－
5	1，2－ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
8	トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	－	－	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
12	二酸化塩素	mg/L	0.6 mg/L以下	－	－	－	－
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
14	抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－
15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、１以下	－	－	－	－
16	残留塩素	mg/L	1 mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.4
17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10 mg/L以上100 mg/L以下	－	－	－	－
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	－	－	－	－
19	遊離炭酸	mg/L	20 mg/L以下	－	－	－	－
20	1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
21	メチル－t－ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
22	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4
23	臭気強度（TON）	－	3 以下	－	－	－	－
24	蒸発残留物	mg/L	30 mg/L以上200 mg/L以下	－	－	－	－
25	濁度	度	１度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
26	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）	－	－1程度以上とし、極力０に近づける	－	－	－	－
28	従属栄養細菌	個/mL	1 mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	－	－	－	－
29	1，1－ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	0.05	0.04	0.05	0.05

クリプトスポリジウム等検査

項目		単位	－	別々増圧ポンプ所	覚生橋検水栓	アルテン検水栓	道路管理事務所
1	大腸菌	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ウェルシュ菌芽胞	個/mL	－	－	－	－	－
3	クリプトスポリジウム等	個/10L	－	－	－	－	－
4	濁度（高感度）	度	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01

その他項目

項目		単位	－	別々増圧ポンプ所	覚生橋検水栓	アルテン検水栓	道路管理事務所
1	気温	℃	－	－	－	－	－
2	水温	℃	－	16.6	20.4	19.7	19.5
3	電気伝導率	mS/m	－	22.9	23.2	23.1	23.7
4	アルカリ度	mg/L	－	49.7	50.6	51.3	51.3
5	溶性ケイ酸	mg/L	－	－	－	－	－
6	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－
7	紫外線吸光度	ABS	－	0.003	0.003	0.003	0.003
8	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－
9	全窒素	mg/L	－	－	－	－	－
10	塩素要求量	mg/L	－	－	－	－	－
11	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－
12	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－	－
13	カリウム	mg/L	－	－	－	－	－