

変電設備概要表

設備種別	☐ 高压変電 ☐ 特別高压変電 ☐ 無人変電	
工事種別	☐ 新設 ☐ 増設 ☐ 移設 ☐ 取替え ☐ 改造 ☐ その他	
設置場所	☐ _____階 ☐ 屋上 ☐ 屋外	
機器種別	☐ 油入変電設備 ☐ 乾式変電設備	
非常電源	☐ 消防用設備の非常電源 ☐ 一般商用電源	
受電電圧	☐ 6, 6 0 0 V ☐ 2 2, 0 0 0 V ☐ 6 6, 0 0 0 V ☐ その他 (_____) V	
キュービクル式	☐ 該当 (☐ 消防庁告示適合) ☐ 非該当	
設置室	構造	不燃区画 [☐ 有り ☐ 無し] 壁 [☐ 耐火 ☐ 準耐火 ☐ 不燃 ☐ その他] 床 [☐ 耐火 ☐ 準耐火 ☐ 不燃 ☐ その他] 天井 [☐ 耐火 ☐ 準耐火 ☐ 不燃 ☐ その他] 開口部 [☐ 防火設備 ☐ その他] ケーブル、配管の貫通処理 (☐ 不燃材料による処理 ☐ その他) 換気 (☐ 自然換気 ☐ 機械換気 ☐ F D 付)
	内装	壁 [☐ 不燃材料 ☐ 不燃認定材料 ☐ その他 ☐ 無し] 天井 [☐ 不燃材料 ☐ 不燃認定材料 ☐ その他 ☐ 無し]
設備概要	主変圧器容量 3 Φ 3 W _____ k V A ・ 3 Φ 3 W _____ k V A ・ 3 Φ 3 W _____ k V A 3 Φ 3 W _____ k V A ・ 3 Φ 3 W _____ k V A ・ 3 Φ 3 W _____ k V A 1 Φ 3 W _____ k V A ・ 1 Φ 3 W _____ k V A ・ 1 Φ 3 W _____ k V A 合計容量 係数 条例出力 _____ k V A × (☐ 0. 8 : ☐ 0. 7 5 : ☐ 0. 7) = _____ k W 変圧器定格容量の合計 (k V A) 係数 5 0 0 未満 : 0. 8 0 5 0 0 以上 1 0 0 0 未満 : 0. 7 5 1 0 0 0 以上 : 0. 7 0 進相コンデンサ 3 Φ 3 W _____ k V a r × _____ 台 3 Φ 3 W _____ k V a r × _____ 台 主遮断器 [☐ O C B ☐ V C B ☐ G C B ☐ M C B ☐ L B S ☐ その他 (_____)]	
耐震措置	☐ アンカーボルト ☐ 溶接 ☐ その他 (_____)	
消火設備	☐ 消火器 ☐ 大型消火器 ☐ 不活性ガス消火設備 (☐ 固定式 ☐ 移動式) ☐ ハロゲン化物消火設備 (☐ 固定式 ☐ 移動式) ☐ 粉末消火設備 (☐ 固定式 ☐ 移動式) ☐ その他 (_____)	
備 考		

※ 項目中□欄は、該当するものを○印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。