

「灯油ホームタンク」 安全点検項目

区分	あなたの家のホームタンクは大丈夫ですか！？
タンク	タンクに油の漏れやにじみはありませんか？ →油が漏れている場合は、速やかに「119番」に通報願います。
	タンクの繋ぎ目や脚部が腐食していませんか？ →油漏れやタンク転倒のおそれがあります。業者の点検をお勧めします。
	タンク脚部は基礎等に強固に固定されていますか？ →タンクの傾きや転倒につながり大変危険です。業者に点検依頼をお勧めします。
	タンク底のストレーナーカップにひび割れはありませんか？ →ひび割れがひどくなると油が漏れて危険です。業者に点検依頼をお勧めします。
	ストレーナーカップ内にサビ等の汚れはありませんか？ →タンク内が腐食しているおそれがあります。業者に点検依頼をお勧めします。
	液面計（燃料ゲージ）の減りが早くありませんか？ →タンクや配管から油が漏れていないか、業者に点検依頼をお勧めします。
	タンク下部の水抜き栓に腐食やゆるみはありませんか？ →油漏れにつながります。業者に点検依頼をお勧めします。
配管	配管につぶれ、折れ曲がり等の変形はありませんか？ →屋根からの落雪の他、雪割りや草刈りで配管を損傷するケースがあります。
	配管(接続部分含む)に油漏れやにじみはありませんか？ →油が漏れている場合は、速やかに「119番」に通報願います。
	ストーブに接続しているゴムホースに劣化はありませんか？ →漏油の原因となるため、ホースの交換をお勧めします。
臭い	家の中やホームタンクの周囲等で油の臭いがしませんか？ →心配な場合は、消防本部予防室(Tel.84-5030)に相談ください。

【もし、油漏れを発見したら…】

安全性の確認が必要です。「119番」に通報してください。

【灯油タンクや配管の点検はどこにお願いしたらいいの?】

普段灯油の配送をお願いしている業者または、苫小牧地方石油業協同組合(0144-33-8515)に相談をお願いいたします。

こまめに自主点検し、事故を未然に防ぎましょう!