

	<p>する事業であること。</p> <p>b C02削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問わない。</p> <p>c 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。</p>
--	---

(チ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション等

事業実施主体	<p>地方公共団体</p> <p>民間事業者・個人</p>
交付率等	1 / 2 以内
交付要件	<p>【高効率空調機器：aを満たすこと】</p> <p>a 従来の空調機器等に対して30%以上省C02効果が得られるもの。</p> <p>【高機能換気設備：bを満たすこと】</p> <p>b 平時に活用するものであり、次の(a)～(c)の要件を全て満たすこと。</p> <p>(a) 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること</p> <p>(b) 必要換気量(1人当たり毎時30 m³以上※)を確保すること</p> <p>(c) 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること</p> <p>※建築物の構造上、一人あたり毎時30 m³を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量については、「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」令和2年3月30日厚生労働省「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」を確認すること。</p> <p>【高効率照明機器：cを満たすこと】</p> <p>c 調光制御機能を有するLEDに限る。(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設の照明、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない)</p> <p>【高効率給湯機器：dを満たすこと】</p> <p>d 従来の給湯機器等に対して30%以上省C02効果が得られるもの。</p> <p>【高効率融雪設備：e又はfのいずれかを満たすこと】</p> <p>e 従来の機器等に対して30%以上省C02効果が得られるとともに、地中熱、地下水熱(散水方式、地下水還元方式を除く。)、温泉熱や下水排熱等を熱源とする融雪のために使用できる設備を導入する事業であること。</p>

	<p>f バイオマスのみを熱源とするボイラー熱等により発生した熱を用いた融雪の為に使用できる設備を導入する事業であること。</p> <p>【コージェネレーションシステム：gを満たすこと】</p> <p>g 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。温泉付随ガスを燃料とする場合は、温泉法第14条の2の規定による温泉の採取の許可を受け、又は同法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けて採取されているものであること。</p>
--	--

エ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

(ツ) ZEH、ZEH+

事業実施主体	<p>地方公共団体</p> <p>民間事業者・個人</p>
交付率等	<p>ZEH+ (Nearly ZEH+) 100万円/戸以内</p> <p>ZEH (Nearly ZEH、ZEH Oriented) 55万円/戸以内</p> <p>(交付対象住宅に対して直交集成板 (CLT: Cross Laminated Timber) を導入する場合、90万円/戸を上限に上乗せ (地域区分・建物規模によらず全国一律))</p>
交付要件	<p>【共通】</p> <p>a 事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売住宅 (建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅) の購入予定者となる個人若しくは販売者となる法人とする。</p> <p>b 交付対象は、事業実施主体 (新築戸建建売住宅の販売者となる法人の場合を除く。) が常時居住する住宅であり、専用住宅であること (ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEH又はZEH+を満たすこと)。</p> <p>c 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 化等支援事業)」の例を参考にすること。</p> <p>d ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。</p> <p>【ZEH：e・fを満たすこと】</p> <p>e ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること。(※1※2)</p> <p>(a) 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準 (UA</p>