

二酸化炭素消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日及び措置内容
二酸化炭素消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤	量の適否	目視、重量計測等による確認		
	高 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
		圧 力 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	警報回路の確認	
	低 圧 式	圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視	
			指示状況の適否	目視	
		液 面 計	変形、損傷等の有無	目視	
		自 動 冷 凍 機	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
		放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
起動用ガス容器等	容 器	変形、損傷等の有無	目視		
		ガス量の適否	重量計測等による確認		
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食（作動封板）の有無	目視		
		開閉状況の適否	目視		

	容 器 弁 開 放 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
			腐食の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
	操 作 管	変形、損傷等の有無	目視				
		腐食の有無	目視				
選 択 弁			変形、損傷等の有無	目視			
			開閉状況及び機能の適否	作動確認			
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				感知障害の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
		自 動・手動 切替装 置		変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視				
		機能の適否	作動確認				
圧 力 ス イ ッ チ			端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
制 御 装 置 配 管 等	制 御 盤		変形、損傷等の有無	目視			
			操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧		電圧の指示状況	目視			
			電源灯の点灯状況	目視			
	ス イ ッ チ 類		変形、損傷等の有無	目視			
			端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
			開閉状態	目視			
			機能の適否	作動確認			
	ヒ ュ ー ズ 類		損傷、溶断等の有無	目視			
			種類、容量の適否	目視			

	継電器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結線接続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	配管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆止弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破壊板・安全装置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バルブ類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
放出表示灯	損傷等の有無		目視		
			点灯の状況	目視	
噴射ヘッド	変形、損傷等の有無		目視		
			腐食の有無	目視	
移動式ノズル等	ホース、ホースリール及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予備動力源	損傷の有無		目視		
			切替の適否	目視	
			容量の適否	目視	
その他					