

## 粉 末 消 火 設 備 点 検 表

| 点 検 項 目                                             |                 | 点 検 内 容       | 点 検 方 法     | 点検結果       | 措置年月日及び措置内容 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 粉<br>末<br>消<br>火<br>薬<br>剤<br>貯<br>蔵<br>容<br>器<br>等 | 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 |               | 設置状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     | 消 火 薬 剤         |               | 量の適否        | 重量計測等による確認 |             |
|                                                     | 蓄<br>圧<br>式     | 容 器 弁         | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食（作動封板）の有無 | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 開閉状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     |                 | 容 器 弁 開 放 装 置 | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食の有無       | 目視         |             |
|                                                     |                 | 指 示 圧 力 計     | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 指示状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     | 加<br>圧<br>式     | 放 出 弁         | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食の有無       | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 開閉状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     |                 | 安 全 装 置       | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食の有無       | 目視         |             |
|                                                     |                 | 定 圧 作 動 装     | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 | 容 器           | 設置状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 | ガ ス 量         | 量の適否（内圧力）   | 圧力計による。    |             |
|                                                     |                 | 容 器 弁         | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食（作動封板）の有無 | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 開閉状況の適否     | 目視         |             |
|                                                     |                 | 容 器 弁 開 放 装 置 | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 腐食の有無       | 目視         |             |
|                                                     |                 |               | 機能の適否       | 作動確認       |             |
|                                                     |                 | 圧 力 調 整 器     | 変形、損傷等の有無   | 目視         |             |

|                                      |                            |             |           |                                     |                |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--|--|
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
| 起<br>動<br>用<br>ガ<br>ス<br>容<br>器<br>等 | 容 器                        |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | ガス量の適否                              | 重量計測等による<br>確認 |  |  |
|                                      | 容 器 弁                      |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 腐食（作動封板）の有無                         | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 開閉状況の適否                             | 目視             |  |  |
|                                      | 容 器 弁 開 放 装 置              |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 腐食の有無                               | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
|                                      | 操 作 管                      |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 腐食の有無                               | 目視             |  |  |
| 選 択 弁                                |                            |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 開閉状況及び機能の適否                         | 作動確認           |  |  |
| 起<br>動<br>装<br>置                     | 手 動 起 動 装 置                |             |           | 操作部周囲の障害物の有無                        | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 標の識の取付状況、損傷、汚<br>損 等有無及び記載事項の適<br>否 | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
|                                      | 自<br>動<br>起<br>動<br>装<br>置 | 火 災 感 知 装 置 |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 感知障害の有無                             | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
|                                      | 自 動 ・ 手 動 切 替 装<br>置       |             | 変形、損傷等の有無 | 目視                                  |                |  |  |
|                                      |                            |             | 機能の適否     | 作動確認                                |                |  |  |
| 警 報 装 置                              |                            |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
| 圧 力 ス イ ッ チ                          |                            |             |           | 端子のゆるみ、脱落、損傷<br>等 の無有               | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 機能の適否                               | 作動確認           |  |  |
|                                      | 制 御 盤                      |             |           | 変形、損傷等の有無                           | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 操作管理上の支障の有無                         | 目視             |  |  |
|                                      | 電 源 電 圧                    |             |           | 電圧の指示状況                             | 目視             |  |  |
|                                      |                            |             |           | 電源灯の点灯状況                            | 目視             |  |  |

|                                 |                        |               |      |  |  |
|---------------------------------|------------------------|---------------|------|--|--|
| 制<br>御<br>装<br>置                | ス イ ッ チ 類              | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 開閉状態          | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 機能の適否         | 作動確認 |  |  |
|                                 | ヒ ュ ー ズ 類              | 損傷、溶断等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 種類、容量の適否      | 目視   |  |  |
|                                 | 継 電 器                  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 接点の焼損等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 機能の適否         | 作動確認 |  |  |
|                                 | 結 線 接 続                | ゆるみ、脱落等の有無    | 目視   |  |  |
| 被覆の損傷等の有無                       |                        | 目視            |      |  |  |
| 配<br>管<br>等                     | 配 管                    | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 腐食の有無         | 目視   |  |  |
|                                 | 逆 止 弁                  | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 取付け方向の適否      | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 機能の適否         | 作動確認 |  |  |
|                                 | 破 壊 板 ・ 安 全 装 置        | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 腐食の有無         | 目視   |  |  |
|                                 | バ ル ブ 類                | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 開閉状況の適否       | 手動確認 |  |  |
|                                 | 放 出 標 示 灯              | 損傷等の有無        | 目視   |  |  |
| 点灯の状況                           |                        | 目視            |      |  |  |
| 噴 射 ヘ ッ ド                       | 変形、損傷等の有無              | 目視            |      |  |  |
|                                 | 腐食の有無                  | 目視            |      |  |  |
| 移<br>動<br>式<br>ノ<br>ズ<br>ル<br>等 | ホース、ホースリール及<br>び ノ ズ ル | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 腐食の有無         | 目視   |  |  |
|                                 | ノ ズ ル 開 閉 弁            | 変形、損傷等の有無     | 目視   |  |  |
|                                 |                        | 機能の適否         | 作動確認 |  |  |
| 予 備 動 力 源                       | 損傷の有無                  | 目視            |      |  |  |
|                                 | 切替の適否                  | 目視            |      |  |  |
|                                 | 容量の適否                  | 目視            |      |  |  |
| そ の 他                           |                        |               |      |  |  |