

発注工事に寄せられた質問と回答

設計担当課 建築課

工事番号	建10
工事名	住吉町市営住宅（１－３－３）外部等改修主体工事

質問日	質 問		回 答
5月1日	1	仮設事務所と休憩所、仮設トイレを設置したいのですが設置場所等ありますか（設計図番号2のAバリケード内ですか）	仮設事務所と休憩所、仮設トイレは、駐車場側のバリケード内と考えています。
5月1日	2	直接仮設工事で足場下のシート養生等がありませんが、養生を見た方がいいでしょうか	足場下養生については、養生（外壁改修）に含んでいます。
5月1日	3	交通誘導警備員A4人とありますが、クレーン4日の時の交通誘導でしょうか。	貴見のとおりです。
5月1日	4	屋上ルーフドレインは、コンクリート研り撤去後、モルタル詰とありますが中継用ドレインもコンクリート研り後モルタル詰でよろしいですか ご指示願います。	貴見のとおりです。