

カルゲンL-327 ほか仕様書

本仕様書は、苫小牧市沼ノ端クリーンセンターの発電用ボイラに使用するボイラ内部の腐食等を防止し、ボイラ水の水質を維持するための薬品購入について適用する。

1. 品名

カルゲン (L-327)
オキシノン (H-106)

2. 薬品の用途

カルゲン (L-327) 発電用ボイラのスケール付着や腐食防止を行う薬品
オキシノン (H-106) ボイラ水に含まれる溶存酸素を除去し、ボイラ内の腐食を防止する薬品

3. 契約方法

単価契約

4. 購入予定数量

カルゲン 71 箱 (1 回の購入量 10 箱以上)
オキシノン 92 箱 (1 回の購入量 10 箱以上)

※ 1 回の購入数量以下でも、双方協議のうえ納入可能とする。

5. 納入期間

契約日から令和 9 年 3 月 31 日

6. 納入場所

苫小牧市沼ノ端クリーンセンター

7. 納入方法等

1) 納入依頼

発注課が電話等により連絡する。

2) 納入期限

発注課の依頼を受けた後、7 日以内に納入すること。(土日・祭日を除く)

3) 納入方法

納入方法は、1 箱 (10kg) の容器搬入とする。

4) 納入作業

発注課が指定した者の立会のもと、その指示に従い作業を行うこと

8. その他

仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、双方協議のうえ定める。