

A night festival scene with a large fire in the background and many people in the foreground. The scene is illuminated by warm orange light from the fire and numerous glowing lanterns hanging from the festival stalls. The overall atmosphere is festive and busy.

苫小牧市消防本部からのお知らせ

第71回とまこまい港まつり協賛店出店者のみなさまへ

目次

- 規制強化のきっかけ
- 露店開設イメージ図
- 消火器について
- ガスボンベの固定について
- 自主点検チェック票について
- その他のお願い

規制強化のきっかけ

- ・ **2013年8月15日夜、福知山市の由良川沿いの花火大会会場で、屋台店主が自家発電機にかハンを給油しようと携行缶の蓋を開けた際、かハンを噴出して爆発。小学5年男児(当時)ら3人が死亡、54人が重軽傷を負った。店主は14年、業務上過失致死傷罪で禁錮5年の実刑判決が確定した。**



出典:日本テレビ




出典:TBSテレビ

今や身近なアルコール消毒も危険です



出典:Kbcnews



出典:NHKNEWS

露店開設イメージ図




炭を使用したコンロ
の場合は側方及び前方
後方 **30 cm以内**に
可燃物を置かないこと



段ボール
火気周辺に段ボールなどを置かない

露店開設時の注意事項

※コンロ側方及び前方後方15cm以内、
上方1m以内には可燃物を置かない



消火器は火災発生時、す
ぐ取り出せる場所に置くこと
(火気設備の近くは熱気で
取り出せなくなるので
設置不可)

ボンベはLPG耐圧試験に合格
したものを使用すること



鎖等により
転倒防止

消火器の準備

避難経路を確保すること

消火器について

- 用意して頂く消火器は
業務用消火器6型もしくはA-2(2単位)以上の消火器です



NG


NG

OK!!

OK!!



ガスボンベの固定について



- ① ボンベの上に物を置かないこと
- ② 使用するホースは新しいものを使い、適切な長さに調整すること
- ③ ボンベと火気使用器具との接続部分は締め付けバンドを使い、抜けないようにすること



自主点検チェック票について



別添

安全で楽しい行事にするために、次のとおり自主点検をお願いします。

設置場所

- 消火栓や消防用設備の使用の妨げにならない
- もしものときに観客等の避難の障害にならない
- テントはできるだけ防炎・不燃のものを使用する
- 消火器の準備(さび・使用期限)と使用方法の熟知

火気使用

- 火気使用時は、その場所を離れず監視を継続する
- 火気付近は整理整頓し、近くに可燃物を置かない
- 器具は不燃材の強固な台の上など安定した場所で使用する
- 器具は取扱説明書に基づき適正に使用すること
- 使用後のまき、炭等は、残火や灰を確実に処理する

液化石油ガス(LPG)

- 直射日光や火気を避けた風通しの良い場所に設置する
- ボンベは転倒しないようチェーン等で固定する
- 漏れやひび割れがなく、ガスに合ったホースを使用する
- カセットボンベは、調理網により過熱されないよう注意する

電気器具

- たこ足配線せず、許容電流を守る
- 器具等の荷重がかからないよう配線を保護する
- 器具やコンセント
- 照明器具等に可燃物を近づけない



取火対策

- 長時間無人となる時は、ボンベや燃料を置いたまみにしない
- 定期的な巡回や監視を実施する

その他

- 火災が発生した場合の手順・役割を事前に確認しておく

お問い合わせ先
☐ 苫小牧市消防本部 予防室(直営担当) 84-5030



「露店開設時の自主点検チェック票」(別添)の項目に従い、
設営をしてください。
設営後、チェックリストチェック欄を使用し、最終確認を
お願いします。

その他のお願い

- **港まつり初日の8月7日(金)に消防本部職員による巡回パトロールを実施します。**
- **火災予防上危険と判断した場合、指導する場合がありますので、指導に従って下さい。**
- **改善されない場合、事務局から営業停止等の措置を受ける可能性があります。**

結び

点検ひとつで防げる火災
確認ひとつで守れる笑顔

ご理解ご協力お願いします！