

消 防 用 ホ ー ス 仕 様 書

苫小牧市消防本部

1 総則

- (1) この仕様書は、苫小牧市（以下「当市」という。）が令和8年度に購入する消防用ホース（以下「ホース」という。）について定める。
- (2) ホースは、結合金具を堅ろうに取付け、完成品として納入すること。
- (3) ホース及び結合金具は、全般にわたって社内検査がなされ、この仕様書を全て満たすものでなければならない。
- (4) ホース及び結合金具は、消防法（昭和23年7月25日 法律第186号）第21条の16の2に定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合したもので、その表示が付されていること。また、日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した品質評価適合表示を付されたものでなければならない。
- (5) 結合金具の装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格したもので、その表示が付されたものでなければならない。
なお、結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年3月27日 総務省令23号）該当条項をすべて満足させること。

2 消防用ホース

(1) 規格

① 軽量タイプ

② 結合金具（軽合金、接合差込式エキスパン、差し口×受け口）

エキスパン式差し金具側ホース装着部外径が、離脱用押し輪の外径より大きく、押し輪の引っかかり等による離脱または、衝撃等により変形し離脱困難になり難い構造であること。

③ 使用圧力 1.6MPa 以上

④ 長さ 20m以上

- | | | |
|--------|---------|------|
| (2) 数量 | 呼称 50mm | 35 本 |
| | 呼称 65mm | 85 本 |

(3) 識別色及び記入文字の指定

別表の消防用ホース識別色、本数及び番号詳細のとおりとする。

(4) ホース番号の次に「石」を記入すること。

(5) 記入文字の色及び記入箇所

記入文字の色は、黒色または白色とする。

文字の記入箇所は受け口側保護布の見易い箇所とする。

3 検収及び納入等

(1) 検収は、規格及び記入文字検査並びに耐压試験（耐压試験成績書を提出の場合は省略する）とする。

(2) 納入時は、次の書類等を提出すること。

① 耐压試験成績書 1 部

② カラー写真（規格・文字等） 各 3 部

※別紙のとおりホース保護布の色毎にまとめ、各ホースの記入文字等が識別できること。

③ 納品書 1 部

(3) 納入場所は、当消防本部が指定する場所とする。

(4) 納入期限は、当消防本部が指定する日とする。

4 その他

(1) 保証期間は 1 年とし、保証期間後であっても材質不良に起因する事故等が発生した場合には、無償にて取り替えること。

(2) この仕様書の中で、製品名記載のものはこれらと同等品とする。

消防用ホース識別色、本数及び番号詳細

1 ホース配備先

呼称 50mm

署所名	識別色 (保護布)	記入文字	数量 (本)	番 号
消 防 署	白	黒色	5	8-1～8-5
新 富 出 張 所	黄	黒色	10	8-6～8-15
沼ノ端出張所	赤	黒色	5	8-16～8-20
末 広 出 張 所	緑	白色	5	8-21～8-25
日 新 出 張 所	青	白色	5	8-26～8-30
錦 岡 出 張 所	黒	白色	5	8-31～8-35
合 計			35	

呼称 65mm

署所名	識別色 (保護布)	記入文字	数量 (本)	番 号
消 防 署	白	黒色	15	8-36～8-50
新 富 出 張 所	黄	黒色	10	8-51～8-60
沼ノ端出張所	赤	黒色	15	8-61～8-75
末 広 出 張 所	緑	白色	10	8-76～8-85
日 新 出 張 所	青	白色	10	8-86～8-95
錦 岡 出 張 所	黒	白色	10	8-96～8-105
植 苗 分 団 詰 所	ピンク	黒色	5	8-106～8-110
勇 払 分 団 詰 所	ピンク	黒色	5	8-111～8-115
住 吉 分 団 詰 所	ピンク	黒色	5	8-116～8-120
合 計			85	